



# TEST REPORT

우 404-817 인천광역시 서구 가재울로 68 (가좌동)

TEL (032)5709-700 FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAS-007962

접수 일자 : 2014년 02월 06일

대표자 : 김인숙

시험완료일자 : 2014년 02월 17일

업체명 : (주)에스제이금속

주소 : 인천광역시 부평구 부평대로313번길 84 (청천동)

시료명 : 수도용 스테인리스 강관 이음쇠 (SJ-JOINT LOK)

## 시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
접합부 수압시험(1.72 MPa×2 min)	-	13su	이상없음	KS B 1547 : 2009
접합부 수압시험(1.72 MPa×2 min)	-	20su	이상없음	KS B 1547 : 2009
접합부 수압시험(1.72 MPa×2 min)	-	25su	이상없음	KS B 1547 : 2009

\* 용도 : 품질관리용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지([www.ktr.or.kr](http://www.ktr.or.kr)) 또는 QR code로 확인 가능합니다.  
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

*Moon Jungshik*

작성자 : 문중식  
Tel : 032-570-9713

*Jang Ho-myung*

기술책임자 : 장호명  
E-mail : mjang@ktr.or.kr

2014년 02월 17일

**KTR** 한국화학융합시험연구원장





# TEST REPORT

우 404-817 인천광역시 서구 가재울로 68 (가좌동)

TEL (032)5709-700

FAX (032)575-5613

성적서번호 : TAS-007963

접수 일자 : 2014년 02월 06일

대표자 : 김인숙

시험완료일자 : 2014년 02월 17일

업체명 : (주)에스제이금속

주소 : 인천광역시 부평구 부평대로313번길 84 (청천동)

시료명 : 수도용 스테인리스 강관 이음쇠 (SJ-JOINT LOK)

## 시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
접합부 수압시험(1.72 MPa×2 min)	-	30su	이상없음	KS B 1547 : 2009
접합부 수압시험(1.72 MPa×2 min)	-	40su	이상없음	KS B 1547 : 2009
접합부 수압시험(1.72 MPa×2 min)	-	50su	이상없음	KS B 1547 : 2009

\* 용도 : 품질관리용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지([www.ktr.or.kr](http://www.ktr.or.kr)) 또는 QR code로 확인 가능합니다.  
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

*Moon Jungshik*

작성자 : 문중식  
Tel : 032-570-9713

*Jang Ho-myung*

기술책임자 : 장호명  
E-mail : mjang@ktr.or.kr

2014년 02월 17일

**KTR** 한국화학융합시험연구원

